

## Bodenauslaufventil (Fire-Safe)

Zertifikat-Nr.: BAM/ZBA/010/03

1. Ausfertigung

Hiermit wird von der BAM-Zertifizierungsstelle bescheinigt, dass das oben genannte Bodenauslaufventil mit pneumatischem Antrieb mit der Bezeichnung

**BA 10**  
**Nennweiten: DN 150, DN 200, DN 250 und 6", 8", 10", 12"**  
**Nenndrücke: PN 16, PN 25 und Class 150, Class 300**

des Herstellers

**RITAG Armaturenwerk GmbH & Co. KG**  
**Industriestraße 7 – 9**  
**27711 Osterholz-Scharmbeck**

den Anforderungen der BS 6755, Teil 2 von 1987, des British Standard Institutes (Testing of valves, Part 2. Specification for fire type-testing requirements) entspricht.

Die Zertifizierung beinhaltet auf der Grundlage der DIN EN 45 011:1998 eine Baumusterprüfung mit Überwachung der Produkte und Erstinspektion der Fertigungsstätte (BAM-Zertifizierungssystem II a).

Bei der Verwendung des BAM-Zertifikats sowie des Zertifizierungszeichens "BAM Geprüftes Produkt"/"BAM Certified and under surveillance" für hergestellte Produkte entsprechend dem zertifizierten Baumuster ist eine Konformitätserklärung des Herstellers für den Kunden beizulegen.

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 5 Jahren, beginnend mit dem Ausstellungsdatum.


Der BAM-Prüfbericht Az.: II-4819/2002 vom 14.05.2003 ist Grundlage der Konformitätsbewertung für dieses Zertifikat und Bestandteil dieser Urkunde.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Unter den Eichen 87, 12205 Berlin,

2003-05-15

Im Auftrag



Dr. R. Schmidt  
BAM-Zertifizierungsstelle



Im Auftrag



Dr. B. Schalau  
Bewerter

Ausfertigungsverteiler: 1. Hersteller 2. BAM-Zertifizierungsstelle 3. Bewerter  
Die BAM-Zertifizierungsstelle ist eine durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH nach DIN EN 45011 akkreditierte Zertifizierungsstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde (DAP-ZE-02.614.15) aufgeführten Zertifizierungsbereiche.

Zertifikate dürfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und Auszüge ist vorher die widerrufliche schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Rechtsverbindlich ist die deutschsprachige Fassung des Zertifikats. Gerichtsstand ist Berlin.

